

送信所の停電解消に伴う通常放送の再開について

2026 年 10 月 5 日

ラジオ NIKKEI

台風 25 号による停電で長柄送信所(千葉県長柄町)の電力確保に支障が生じたため、当社は本日まで第 1・第 2 放送ともに通常より出力を抑えた放送を続けてきましたが、停電解消に伴い、あす 6 日(火)に通常出力での放送を再開いたします。

従来通り第 1 放送は、放送開始から午前 8 時までは、周波数 6.055 メガヘルツと 3.925 メガヘルツ、午前 8 時以降は 6.055 メガヘルツで放送します。また、平日に放送時間を短縮していた第 2 放送については、午前 8 時開始の通常プログラムでの放送に戻ります。周波数は 6.115 メガヘルツです。

長柄送信所では 9 月 21 日(月)夜、台風の通過に伴い停電が発生。非常用発電機に切り替えるとともに、翌 22 日(火)から通常より出力を落とした放送に移行しました。倒木などで送信所に向かう道路を給油車が通れず、発電用燃料の補給に支障が生じたうえ、停電解消の見込みもないことから、26 日(土)に第 1 放送を根室送信所(北海道根室市)からの送信に変更。第 2 放送については 25 日(金)から 28 日(月)にかけていったん放送を休止し(26、27 日は radiko で配信)、29 日(火)に放送時間を短縮して再開しました。

この間、ご不便をおかけしたリスナーの皆様には深くお詫び申し上げます。引き続きラジオ NIKKEI をご愛顧いただけますようお願い申し上げます。また、放送の継続・再開などにご支援、ご協力いただいた関係者の皆様に感謝申し上げます。当社は今回の教訓を生かし、引き続き災害に強い放送体制づくりに取り組んでまいります。

以上